



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/129

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente
Applicant

A.B.S. SRL

Item MED
MED item
Descrizione
Description

Viale Lombardia, 310 - 20861 BRUGHERIO (MI) - ITALY

MED/3.52

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards

Estintori carrellati

Non-portable and transportable fire extinguishers

14164

Norme di riferimento
Reference standards

EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, ISO 11601:2008

Reg. II-2/10, Reg. X/3, 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 31/08/2009
Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019
Scadenza / Expiring: 30/08/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex ARichiedente/ Applicant: **A.B.S. SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Viale Lombardia, 310 - 20861 BRUGHERIO (MI) - ITALY

Prodotto Product	Estintore a polvere da 50 kg 50 kg powder fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	AISI 304, DD12 EN 10111
Materiale della valvola Valve material	ottone / brass
Altezza cilindro Overall length	875 mm
Spessore parete Wall thickness	acciaio / steel 25/10 acciaio inox / stainless steel 20/10
Diametro esterno External diameter	300 mm
Diametro ruote Wheel diameter	300 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	54 l
Estinguente Extinguishing agent	polvere / powder ABC 30
Classe di fuoco Fire rating	A IVB C
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000


Rapporti di prova/ Test reports:

n. 1207-2009 del / dated 14/06/2009 emessi da / issued by Istituto Masini Srl.

Prima emissione / First issue: 31/08/2009


Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019

Scadenza / Expiring: 30/08/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 31/08/2009
Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019
Scadenza / Expiring: 30/08/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

