



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/139

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1158
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2021/1158

Richiedente
Applicant

ANAF FIRE PROTECTION SRL

Via del Commercio, 4 - 27020 TORRE D'ISOLA (PV) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.52

Estintori carrellati

Non-portable and transportable fire extinguishers

Tipo
Type

FG50-WA

FG50-DA

Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards

EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, ISO 11601:2008

**Reg. II-2/10, Reg. X/3, Reg. II-2/4, IMO Res. MSC.36(63)
(Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del
2000) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

31/08/2009

Prima emissione
First issue

30/08/2019

Rinnovo
Renewal

27/10/2021

Ultima emissione
Latest issue

30/08/2024

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

pag. 1 / 3

GQ002 REV.00

CSI S.P.A. - A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

Sede legale

Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 50 l con esterna CO ₂ <i>50 l foam fire extinguisher with external CO₂</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	AISI 304, DD12 EN 10111
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ottone / brass
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	970 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	acciaio / steel 25/10 acciaio inox / stainless steel 20/10
Diametro esterno <i>External diameter</i>	315 mm
Diametro ruote <i>Wheel diameter</i>	300 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	64 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma / foam SEALFIRE X
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	A IVB
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000</i>
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura interna per / <i>internal paint for DD12</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 2013-F-5597/ABS 13 del / dated 23/06/2014 emessi da / issued by MPA Dresden GmbH.

31/08/2009

 Prima emissione
First issue
30/08/2019

 Rinnovo
Renewal
27/10/2021

 Ultima emissione
Latest issue
30/08/2024

 Scadenza
Expiry

 Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product





Certificato numero / Certificate number


MED/0497/139

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



31/08/2009

Prima emissione
First issue

30/08/2019

Rinnovo
Renewal

27/10/2021

Ultima emissione
Latest issue

30/08/2024

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product