



**Certificato numero / Certificate number**

**MED/0497/129\_1**

## **CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION**

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1667  
*This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2023/1167*

Richiedente  
Applicant

**ANAF FIRE PROTECTION SPA**

**Via del Commercio, 4 - 27020 TORRE D'ISOLA (PV) - ITALY**

Item MED  
MED item

**MED/3.52**

Descrizione  
Description

**Estintori carrellati**

*Non-portable and transportable fire extinguishers*

Tipo  
Type

**PS50-W ABC**

**PS50-D ABC**

Norme di prova  
Testing standards

**EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, ISO 11601:2008**

Norme di riferimento  
Reference standards

**SOLAS 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO**

**Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-  
(2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

*The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.*

**31/08/2009**

Prima emissione  
First issue

**30/08/2024**

Rinnovo  
Renewal

**30/08/2024**

Ultima emissione  
Latest issue

**30/08/2029**

Scadenza  
Expiry

**Carlo Dassi**  
B. A. Certification

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A**  
**EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

<b>Prodotto</b> <i>Product</i>	Estintore a polvere da 50 kg 50 kg powder fire extinguisher
<b>Materiale del cilindro</b> <i>Cylinder material</i>	AISI 304, DD12 EN 10111
<b>Materiale della valvola</b> <i>Valve material</i>	ottone / brass
<b>Altezza cilindro</b> <i>Overall length</i>	875 mm
<b>Spessore parete</b> <i>Wall thickness</i>	acciaio / steel 25/10 acciaio inox / stainless steel 20/10
<b>Diametro esterno</b> <i>External diameter</i>	300 mm
<b>Diametro ruote</b> <i>Wheel diameter</i>	300 mm
<b>Capacità del cilindro</b> <i>Cylinder capacity</i>	54 l
<b>Estinguente</b> <i>Extinguishing agent</i>	polvere / powder ABC 30
<b>Classe di fuoco</b> <i>Fire rating</i>	A IVB C
<b>Trattamento superficiale</b> <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000

**Rapporti di prova/ Test reports:**

n. 1207-2009 del / dated 14/06/2009 emessi da / issued by Istituto Masini Srl.

**Fascicolo tecnico/ Technical file:**

n. 2101700 Rev.0 del / dated 29/10/2021.

**31/08/2009**

Prima emissione  
First issue

**30/08/2024**

Rinnovo  
Renewal

**30/08/2024**

Ultima emissione  
Latest issue

**30/08/2029**

Scadenza  
Expiry

Carlo Dassi  
B. A. Certification




## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

### Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

*The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*



**31/08/2009**

Prima emissione  
First issue

**30/08/2024**

Rinnovo  
Renewal

**30/08/2024**

Ultima emissione  
Latest issue

**30/08/2029**

Scadenza  
Expiry

Carlo Dassi  
B. A. Certification

